

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС US.ГБ05.В01461

Срок действия с 15.12.2005 г. по 15.12.2008 г.

6771160

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ГБ05

НАНИО "ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО
И РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ",
109377, г. Москва, а/я 22, НАНИО "ЦСВЭ",
тел. 557-82-44.

ПРОДУКЦИЯ

Модули FLEX Ex серии 1797 с маркировками взрывозащиты: ControlNET Ex System, 1797-TP*/*, 1797-TCAP*/*, 1797-XT*/*, 1797-RPA*/*, 1797-RPFM*/*, 1797-OE8*/*, 1797-OE8H*/*, 1797-IBN16*/*, 1797-OB4D*/*, 1797-IE8*/*, 1797-IE8H*/*, 1797-IE8NF*/*, 1797-IRT8*/*, 1797-IJ2*/* - IExib/ia IICT4 X; 1797-ACNR15*/* - IExibIIВ/IICT4 X; 1797-BIC*/* - IExibIIC; 1797-TB3*/*, 1797-TB3S*/* - IExiaICT4 U; 1797-PS1*/* - 2ExdeIibIICT4 X или IExdIibIICT4 X; 1797-CEC*/*, 1797-CE*S*/*, 1797-BCNR*/*. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

42 1718

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98);
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98);
ГОСТ Р 51330.8-99; ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99).

код ТН ВЭД России:

9032 89 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Компания "Rockwell Automation",
1 Allen-Bradley Drive, Mayfield Heights, OH 44124-8118, США.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Представительство компании «РОКУЭЛЛ АВТОМЕЙШН БВ»,
115054, г. Москва, Большой Строченовский пер. 22/25, офис 402.
Телефон: (095) 956-0464; факс: (095) 956-0469.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 483.2005-И от 09.12.2005 г. ИЛ ЦСВЭ
(рег. № РОСС RU.0001.21ГБ04);
Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции
№ 542-ПП от 23.11.2005 г. ОС ЦСВЭ (рег. № РОСС RU.0001.11ГБ05).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – За.
Сертификат действителен с приложением на 7-ми листах.



Руководитель органа

А.С. Залогин
подпись

А.С. Залогин

инициалы, фамилия

Эксперт

Б.А. Рафалович
подпись

Б.А. Рафалович

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации.